

Especificaciones técnicas:

- Cámara de media temperatura, con Gabinete de paneles de poliuretano expandido de 60 mm de espesor, densidad 40kg/m³. Puerta pivotante ARNEG 60 mm de espesor (medidas puerta: 0.90mts ancho x 2.00mts alto), de chapa galvanizada blanca 0.5mm interior/exterior.
- Perfilería sanitaria de PVC aprobado por SENASA, iluminación incorporada.
- De medidas aproximadas: 3.00 mts x 1.00 mts x 2.80 mts. Sin piso.
- Equipamiento frigorífico para media temperatura: Con una unidad Condensadora MANEUROP-DANFOSS modelo HJZ036 (3.0 HP) refrigerante ecológico (404).
- Evaporadores baja silueta, filtro de línea, presostato de alta y baja, visor de líquido, válvulas solenoides EVR para descongelamiento. Tablero de comando eléctrico con controlador electrónico y descongelamiento automático.
- Instalación del equipo



Universidad Nacional de Córdoba
2026

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas Cámara de Frío

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.